

Prohlášení o shodě

Dle Nařízení vlády ČR 173/1997 Sb., §6

Prodejce: TÚZBIZTONSÁG 2000 Kft. (s.r.o.)

Adresa: Budapešť, 1158 Budapest, Pörge u. 66.

Výrobek

Výrobek: Hydrantový systém montován s 20m nebo 30 m tvarově stálou hadicí.

Typy: B-AD 650x650x285 mm, B-AD 700x700x285 mm, kombi provedení: B-ADK 650x950x285 mm, B-ADK 950x650x285 mm, B-ADK 700x1000x285 mm, B-ADK 1000x700x285 mm

Popis výrobku: Vestavěný požární systém připojený na vodovodní síť s tvarově stálou hadicí, s nastěnným hydrantem AI, respektive kulovým ventilem D-25, proudnicí D-25, tvarově stálou hadicí D-25 (navinutou na buben), připojovací hadicí D-25, v provedení s prosklenými respektive plnými, plechovými dveřmi.

Certifikát a povolení: Maďarská norma č. EN 671-1, CE Certifikát č. 1438/CPD/0030

Autorizovaná osoba: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Józefa Tuliszlowskiego ul. Nadwislanska 213, 05-420 Józefów – vydáno: 03. října 2005

Kontakt: Tűzbiztonság 2000 Kft. (s.r.o.)
1043 Budapešť, Lórántffy Zsuzsanna u. 15/b.

Prodejce prohlašuje, že v certifikátu uvedené typy hydrantových systémů splňují předpisy, které se na ně vztahují a jsou ve shodě s Certifikátem produktu.

Budapešť, 10. července 2008


Attila Héra
ředitel společnosti

TÚZBIZTONSÁG 2000 Kft.
1043 Bp., Lórántffy Zs. u. 15/b.
1.